



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00252  
(номер сертификата соответствия)

028856  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОВИС» (ООО «ЭКОВИС»).  
Адрес: 115035, Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 72, строение 1, офис 6.  
ОГРН: 1127746418095. Телефон: +74991107787, адрес электронной почты: zavodecovice@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОВИС» (ООО «ЭКОВИС»).  
Адрес: 143397, Россия, город Москва, поселение Первомайское, улица Рабочая, строение 79.  
ОГРН: 1127746418095. Телефон: +74991107787.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Вагута, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8 (499) 995-17-50, факс 8 (499) 995-17-50, адрес электронной почты experttest@mail.ru.  
ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты и листы из монолитного поликарбоната, марок: «ECOVICE», «GROSS-PC», толщиной от 1,5 до 20,0 мм, плотностью 1,2 г/м<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-09842893-2018 «ПЛИТЫ И ЛИСТЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ПОЛИКАРБОНАТА». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы». Показатели пожарной опасности согласно приложению на 1 листе (бланк № 004563).

код ОК 034-2014 (ОКНД2) 22.21.42.110

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИ18-09-28/1 от 28.09.2018 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест", Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОШ01.ОС02.СМК.00898 от 26.02.2018 г. до 26.02.2021 г., выдан ОС ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2018 по 30.09.2021**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин







**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**  
**приложение**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00252 **004563**  
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил)**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по СНиП 21-01-97* (изм 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (изм 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (изм 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по СНиП 21-01-97* (изм 1, 2).



**Руководитель**  
**(заместитель руководителя**  
**органа по сертификации)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Скокова*  
*Калугин*

**А.В. Скокова**  
  
**С.Б. Калугин**